ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДИ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344091, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Каширская, дом 7, литер А, помещение 3
Основной государственный регистрационный номер 1186196030635.
Телефон: +79287529717 Адрес электронной почты: fp_acadi@mail.ru
в лице Генерального директора Пинчука Александра Александровича
заявляет, что Фильтры-поглотители «АКАДИ» для очистки воздуха водонакопительных резервуаров.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДИ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344091, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Каширская, дом 7, литер А, помещение 3
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 485918-001-31757518-2018 «Фильтр-поглотитель "АКАДИ" для очистки воздуха резервуаров чистой воды».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421392001
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола заводских испытаний № 4202 от 20.07.2023 года, обоснования безопасности; руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом
Схема декларирования соответствия: 1п
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие декларации соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2023 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.07.2028 включительно.

М.П.
(подпись)

Пинчук Александр Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.93404/23
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.07.2023г..

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

_____ О.И. Бушмелева
ФИО

Экспертное заключение

№ 002057 от 21.10.2022

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Фильтр-поглотитель «АКАДИ» для очистки воздуха резервуаров чистой воды (РЧВ)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АКАДИ».
Юридический адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 7, литер А, помещ. 3, Российская Федерация.
ИНН 6168103582; ОГРН 1186196030635
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АКАДИ».
Адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 7, литер А, помещ. 3, Российская Федерация.
2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «Сертификация продукции» (600023, г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6, ИНН: 3329083944, ОГРН: 1153340005576) № 002074 от 17.10.2022 г.
3. Дата (время) проведения инспекции: с 17.10.2022 г. по 21.10.2022 г.
4. Представленные на экспертизу материалы:

- Копия протокола лабораторных испытаний № 10/27-740/ПР-22 от 07 октября 2022 г., выданного Испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Копия ТУ 485918-001-31757518-2018 «Фильтр-поглотитель «АКАДИ» для очистки воздуха резервуаров чистой воды»;
- Макет этикетки (шильд);
- Прочие документы.

5. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
В ходе экспертизы установлено:
Область применения: для очистки воздуха поступающего в емкости (резервуары) хранения чистой (питьевой) воды.
Продукция производится по: ТУ 485918-001-31757518-2018 «Фильтр-поглотитель «АКАДИ» для очистки воздуха резервуаров чистой воды».
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,

государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных испытаний № 10/27-740/ПР-22 от 07 октября 2022 г., выданный испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II. Раздел 17)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Фильтр-поглотитель «АКАДИ» для очистки воздуха резервуаров чистой воды (РЧВ)				
Санитарно-гигиенические показатели				
Одориметрия (запах материалов образцов изделий)	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно-химические миграционные показатели в воздушную среду Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23°С, при воздухообмене 0,5 об/ч Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м²/м³				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1053-01	0,003	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15	Менее 3,0

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен образец этикетки (шильд) с указанием следующих данных: наименование продукции, область применения, техническая документация, заводской номер, дата изготовления, технические характеристики, наименование производителя и его адрес.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Фильтр-поглотитель «АКАДИ» для очистки воздуха резервуаров чистой воды (РЧВ), производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АКАДИ», адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 7, литер А, помещ. 3, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II. Раздел 17

«Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарный врач — подпись — Кочеткова А.А.
Должность исполнителя — ФИО

СОГЛАСОВАНО

Технический директор
органа инспекции ООО «Эксперт-Юг» — подпись — Набоких В.С.
ФИО

СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам
119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 2513

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью "АКАДИ"
Юридический адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Каширская ул, дом № 7, стр 1, помещение 3
Фактический адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Каширская ул, дом № 7, стр 1, помещение 3
Телефон: +7 (863) 2261000, e-mail: fp_acadi@mail.ru
(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Фильтр- поглотитель для очистки воздуха водонакопительных резервуаров «АКАДИ» выпускаемые по ТУ 485918-001-31757518-2018
(наименование продукции)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости до 9 баллов включительно по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ
(наименование протокола испытаний, актов проверок)
Протокола испытаний № 032-08-26-Д-ВТ от 27.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.
Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИБР»**

Фактический адрес: **127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коптево, ул. Космонавта Волкова, д. 18, помещ. 1/2**
Регистрационный номер: **СБ.ОС.019**
Дата регистрации: **27.08.2026**
Срок действия сертификата: **26.08.2029**

Руководитель органа по сертификации _____ Малинина О.Ю. _____
(ФИО) (подпись)
М.П.
г. Москва

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2, помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01590

Срок действия с 27.08.2026 по 26.08.2029

№ 0002215

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Калибр», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.2024. Место нахождения: 127299, Россия, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Место осуществления деятельности: Россия, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис № 4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40. Дата решения об аккредитации: 13.12.2021. Телефон: +7 4950331663. E-mail: info@okalibr.ru

ПРОДУКЦИЯ Фильтр- поглотитель для очистки воздуха водонакопительных резервуаров «АКАДИ» ТУ 485918-001-31757518-2018 «Фильтр- поглотитель для очистки воздуха водонакопительных резервуаров «АКАДИ»»
Серийный выпуск

код ОКПД-2
28.25.14.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» Степень защиты IP 65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АКАДИ"
Юридический адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Каширская ул, дом № 7, стр 1, помещение 3
ИНН: 6168103582

код ТН ВЭД
8421392001

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "АКАДИ"
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 344091, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Каширская ул, дом № 7, стр 1, помещение 3
Телефон: +7(863) 2261000. E-mail: fp_acadi@mail.ru
ИНН: 6168103582

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 111-08-26-ЕМ-ВТ от 26.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с

М.П. «Калибр»

Руководитель органа подпись **О.Ю. Малинина**

Эксперт подпись **Н.В. Кулебакина**

Сертификат не применяется при обязательной сертификации